



Mitoittamattomat kanavahaarat venttiilikokoa.
 Kanavien lämpöeristys kylmissä tiloissa 150 mm.
 UV = Ulkoilmaventtiili esim. SPV 10 Stifab (IU).
 Huomioitava putkien pituus.



22.1.92
Kestilä

Koska/Kylä	Korttelitila	Tonttirno	Viranomaisen arkistointimerkintä varten
200	1		
Rakennustyyppi	Uudisrakennus	Piirustustyylit	Työpiirustus
Rakennuskohde nimi ja osoite	AS. OY KESTILÄN MAKSIHARJU	Piirustuksen sisältö	Ilmanvaihto talo A
Harjutie	KESTILÄ	Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero	LVI 2606 I-1
INSINÖÖRITOIMISTO KURVINEN KY Lunkintie 9 90460 Oulunsalo ☎ 981-482 222		Päiväys ja allekirjoitus	03.01.1992 PF/JR

Koska/Kylä	Korttelitila	Tonttirno	Viranomaisen arkistointimerkintä varten
200	1		
Rakennustyyppi	UUDISRAKENNUS	Piirustustyylit	TYÖPIIRUSTUS
Rakennuskohde nimi ja osoite	ASUNTO OY Kestilän Maksinharju HARJUTIE	Piirustuksen sisältö	TALO A POHJA
Harjutie	KESTILÄ	Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero	1/50
Päiväys	27.11.1991	Muutokset	
VEIKKOLA KY KOWETTIE 30 90630 OULU Puh (08) 382033 ARKKITEHTUURIT JA INSINÖÖRISUUNNITTELU		Työnumero	217
		Piirustuksen numero	501